

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактических работ Главное управление МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Грозный ул.Садаева (Тухачевского), 13 т.8(8712) 33-24-29 ф.8(8712) 33-22-41 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Надтеречному
муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1, тел. , E-mail:
ond_11@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 53/1/43

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «АНГЕЛОЧКИ» С.П. БРАТСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Даудов З.Р.

Отделение надзорной деятельности и № 53
профилактической работы по

Надтеречному муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 16 » августа 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » августа 2021 г. по ч мин. « 17 » августа 2021 г.

проведена проверка

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Чеченской Республике Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «АНГЕЛОЧКИ» С.П. БРАТСКОЕ НАДТЕРЕЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, с.п.Братское, ул. А.А.Кадырова 53

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «Детский сад «Ангелочки» с.п.Братское Ибрагимовой З.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации организовать проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации людей.	ППР РФ 1479 п.9	02.12.2021г.	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководителю организации обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	ППР РФ 1479 п.30	02.12.2021г.	
3	На объекте защиты ковровые покрытия прикрепить к полу. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.	ППР РФ 1479 п.31	02.12.2021г.	
4	На объекте защиты руководителю организации установить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесен-	ППР РФ 1479 п.48	02.12.2021г.	

	ными цифрами расстояния до их месторасположения.			
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в декабре 2021 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР по Надтеречному муниципальному району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике

Гишларкаев Ахмед Адланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) _____ (подпись)

«20» августа 2021г.

Предписание для исполнения получил:

✓ _____
(подпись)



Заведующая МБДОУ «Детский сад «Ангелочки» с.п.Братское

Ибрагимова Залина Мерлуевна

(должность, фамилия, инициалы)

«20» августа 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712) 33-24-25;